



JUSTIFICATIVA

Procurado pelos munícipes moradores da região da Av 7 de setembro no bairro Antônio Pertinhez, venho através deste requerimento, buscar informações sobre a referida obra. Haja vista que os moradores da região ora mencionada, enfrentam problemas de inundação no local há mais de 20 anos, pois os grandes volumes de chuva e o escoamento das águas pluviais de todo o bairro é direcionado a esta localidade e pelo fato de que a insuficiência do sistema de vazão hoje existente ocorre à inundação das casas, levando aos moradores a perder imóveis e correr risco de vida. Nossa preocupação se dá ao fato de que está sendo investidos recursos importantes para a realização da obra e nos preocupamos para que a mesma seja realizada de modo que atenda às necessidades ora mencionadas e apontadas, a preocupação dos moradores é nítida e nos como fiscalizadores, estamos acompanhando a obra e buscando fazer essa ponte entre quem vive a realidade e quem está a frente do projeto, para que o mesmo seja executado da melhor forma possível.

Os moradores relatam que a caixa CPX-2 quando em período de chuva transborda, e observando o projeto, evidenciamos que a mesma irá receber um novo volume de água através do tubo de 800mm que está sendo direcionado a ela, na qual percorre a extensão da rua Vereador Jose Ricardo Pellizzer .

Quanto a galeria existente no final da rua Cândido Portinari, nos dias atuais a mesma já transborda, pois a sua capacidade de vazão é ineficiente, por consequência disso a água excedente, se direciona para a CPX-1, porém é interessante salientar que por mais que essa galeria (BLD-1) tenha sua área ampliada como consta no projeto, a mesma sofrerá um aumento de captação de água, proveniente do tubo que é direcionado a ela, da rua Vereador Ricardo Pellizzer e pelo fato de a BLD-1 não sofrer nenhum aumento da sua vazão, o problema que hoje já existe (fato de ela não ter capacidade de vazão e acaba transbordando), irá ter a sua dimensão aumentada, passando a receber uma maior quantidade de água e não conseguindo escoar, pois a sua capacidade de vazão, não será aumentada.

Solicitamos que seja reavaliado as áreas de vazão presente nas galerias CXP-1, BLD-1, CXP-2 e CXP-3 com o objetivo de aumentar essas áreas, garantindo que por mais volumosa que seja a chuva, essas galerias terão a capacidade de escoamento da água, garantindo que não haja transbordamento/acumulação de água.

Segue foto da galeria BLD-1 que precisaria ser aumentada a sua vazão.



Sem mais para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

Palácio Legislativo Água grande, 09 de Abril de 2022.

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO

Vereador

MARCELO GREGÓRIO

Vereador

