



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 0157456/2026-GAP

Resposta do Executivo 90/2026

Protocolo 43271 Envio em 24/04/2026 15:28:18

A Sua Excelência o Senhor
Fábio Fernando Siqueira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: **Requerimento nº 95/2026-SO, de autoria do Vereador Otacílio Alves de Amorim Neto.**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00003625/2026-95

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações urgentes sobre o monitoramento, manutenção e plano de contenção de processo erosivo no final da rua Terêncio Romita, no conjunto habitacional Aldo Monteiro Paes Leme, segue em anexo o Memorando Interno nº 96/2026, com informações da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, e segue Memorando Interno nº. 95/2026 da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

Referência: Processo nº 3535507.414.00003625/2026-95

SEI nº 0157456

Resposta do Executivo 90/2026 Protocolo 43271 Envio em 24/04/2026 15:28:18
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25014/25014_original.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

MEMORANDO INTERNO Nº 96 /2026

Paraguaçu Paulista, 10 de abril de 2026.

DE: de Coordenador Municipal De Defesa Civil.

PARA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

ASSUNTO: REQUERIMENTO - 95/2026 - VEREADOR OTACÍLIO ALVES DE AMORIM NETO

Em atenção ao requerimento 95/2026, pelo meio do qual o VEREADOR OTACÍLIO ALVES DE AMORIM NETO , Requer informações urgentes sobre o monitoramento, manutenção e plano de contenção de processo erosivo no final da rua Terêncio Romita, no conjunto habitacional Aldo Monteiro Paes Leme. Ficando a COMPDEC as respostas de competência dos itens 1 e 5.

Quanto ao item 1, a gestão da manutenção do local está sob responsabilidade da Secretária de Urbanismo e Habitação, informo que a Defesa Civil realizou visita ao local avaliando o grau de risco realizando o isolamento da área citada por processo erosivo, porem o reparo do local e execução do serviço é de competência da secretaria de Obras.

Quanto ao item 5, a uma rotina semanal de verificação Defesa Civil para constatação e evolução da erosão também a verificação a área de isolamento, a respeito da manutenção, caso seja identificado algum risco eminente as residências ao redor do local a Defesa Civil emitira um alerta e laudo de isolamento total da área incluindo as residências ao entorno da erosão .

Atenciosamente,

Everton Pereira Alvim
Diretor Sec. SMMUS /coordenador da Defesa Civil



Documento assinado eletronicamente por **Everton Pereira Alvim, Diretor do Departamento de Segurança Pública**, em 13/04/2026, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0159358** e o código CRC **465362DA**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00003646/2026-19

SEI nº 0159358

Resposta do Executivo 90/2026 Protocolo 43271 Envio em 24/04/2026 15:28:18
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25014/25014_original.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

MEMORANDO INTERNO Nº 95 /2026

Paraguaçu Paulista, 10 de abril de 2026.

DE: Secretário Municipal de Urbanismo e Habitação

PARA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

ASSUNTO: REQUERIMENTO 95/2026-SO - ITENS 2, 3 e 4 - VEREADOR OTÁCILIO

Em atenção ao requerimento supramencionado, pelo meio do qual o vereador Otácilio Alves de Amorim Neto, requer informações a cerca da erosão no final da Rua Terêncio Romita:

quanto ao item 2, informo que a drenagem urbana é de responsabilidade da prefeitura não cabendo a Sabesp, gestão sobre o assunto.

quanto ao item 3, já foi elaborado o projeto e todos os estudos relativos a manutenção da drenagem urbana no final da Rua Terêncio Romita, conforme anexos.

quanto ao item 4, os projetos como já citado no item anterior já foram realizados e estão processo de licitação dentre em breve este problema será resolvido.

Finalizando gostaria de esclarecer que houve rompimento da galeria de águas pluviais, devido as fortes chuvas acima da média, no início do ano, e principalmente pela obstrução dos tubos devida a presença de lixo, restos de móveis, galhos etc., muito embora a limpeza de boca de lobo tenha ocorrido, porém a falta de conscientização da população que descarta material irregularmente provou o entupimento do sistema de drenagem e conseqüentemente o rompimento dos tubos.

Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO HIPÓLITO FERREIRA
Secretário Municipal de Urbanismo e Habitação



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Hipólito Ferreira, Secretário Municipal**, em 10/04/2026, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0159169** e o código CRC **E2505611**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00003646/2026-19

SEI nº 0159169

Resposta do Executivo 90/2026 Protocolo 43271 Envio em 24/04/2026 15:28:18
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25014/25014_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Obra	Drenagem final da rua. Terencio Romita	B.D.I.	23,0%
Bancos	SINAPI - 12/2025 - São Paulo // SETOP - 07/2025 - Minas Gerais // SIURB - 07/2025 - São Paulo // SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo // SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais // FDE - 10/2025 - São Paulo // CAEMA - 12/2019 - Maranhão		

Orçamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			Infraestrutura		1		2.756,46
1.1	10016003	SIURB INFRA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	402,21	2.413,26
1.2	02.10.020	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	m²	20	17,16	343,20
2			Limpeza e remoção de terra para reparo poço de visita tubo de 1500mm		1		64.920,96
2.1	4012000	SIURB INFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 17M3	m³	864	13,16	11.370,24
2.2	ED-51096	SETOP	COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	m³	1036,8	51,65	53.550,72
3			Drenagem nova tubo de 600mm com BL dupla		1		7.095,93
3.1	110216	CAEMA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES C-1, MF, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, DN = 600 MM	M	19	63,55	1.207,45
3.2	110264	CAEMA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA-2, PB, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, DN = 1500 MM	M	6	581,84	3.491,04
3.3	6022003	SIURB INFRA	BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	1	2.397,44	2.397,44
4			Reforma poço de visita existente tubulação 1500mm		1		8.009,14
4.1	ED-48228	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	31,48	254,42	8.009,14
5			Concretagem grelha existente		1		5.000,81
5.1	1002005	SIURB	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	2,4	42,39	101,74
5.2	105944	SINAPI	CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF_05/2025	m³	0,8	772,58	618,06
5.3	6022004	SIURB INFRA	BOCA DE LOBO DUPLA	UN	1	4.281,01	4.281,01
6			Reforma duas boca de lobo existente		1		2.789,24
6.1	ED-48228	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO(Parede Dupla)	m²	3	254,42	763,26
6.2	16.05.074	FDE	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO(Duas tampas uma de 6,25 m², outra de 3,15 m²)	m²	9,4	215,53	2.025,98
7			Levantamento curva de nível		1		1.849,68
7.1	01.03.001	FDE	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	m³	126	14,68	1.849,68

Data: 04/02/2026

Total sem BDI	92.422,22
Total do BDI	21.257,11
Total Geral	113.679,34

Luiz Fernando Rocha
Setor de Engenharia

